1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年11月4日对成都东部新区第二人民医院2025年11月3日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	无色、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	15
化学需氧量（mg/L）	58

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年11月12日对成都东部新区第二人民医院2025年11月10日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	无色、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	54

四川国海鸿杰环保科技有限公司 检验检测专用章

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年11月21日对成都东部新区第二人民医院2025年11月18日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	40

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年11月26日对成都东部新区第二人民医院2025年11月24日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	悬浮物、化学需氧量	无色、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	4 mg/L
		万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	
化学需氧量	水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解法 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解法 SCOD-102	2019019	
		50mL 酸式滴定管	/	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	43

（以下空白）

报告编制：叶孟婷； 审核：[illegible]； 签发：[illegible]

日期：2025.12.3； 日期：2025.12.3； 日期：2025.12.3

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月2日对成都东部新区第二人民医院2025年12月1日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	悬浮物、化学需氧量	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	4 mg/L
		万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	
化学需氧量	水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解法 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解法 SCOD-102	2019019	
		50mL 酸式滴定管	/	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	14
化学需氧量（mg/L）	38

（以下空白）

报告编制：叶亚婷； 审核：； 签发：

日期：2025.12.9； 日期：2025.12.9； 日期：2025.12.9

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月10日对成都东部新区第二人民医院2025年12月9日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	56

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月19日对成都东部新区第二人民医院2025年12月15日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	15
化学需氧量（mg/L）	48

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月26日对成都东部新区第二人民医院2025年12月23日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	51

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2025年12月31日对成都东部新区第二人民医院2025年12月29日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	13
化学需氧量（mg/L）	42

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年1月9日对成都东部新区第二人民医院2026年1月5日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	14
化学需氧量（mg/L）	62

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年1月13日对成都东部新区第二人民医院2026年1月12日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	78

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年1月20日对成都东部新区第二人民医院2026年1月19日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	58

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年1月29日对成都东部新区第二人民医院2026年1月26日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	39

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 2 月 5 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 2 月 3 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	15
化学需氧量（mg/L）	36

四川国海鸿杰环保科技有限公司 检验检测专用章

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 2 月 9 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 2 月 9 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	13
化学需氧量（mg/L）	49

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 2 月 20 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 2 月 16 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	56

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 2 月 25 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 2 月 24 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	14
化学需氧量（mg/L）	43

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 3 月 6 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 3 月 3 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	37

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 3 月 13 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 3 月 9 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	无色、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	15
化学需氧量（mg/L）	66

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年3月17日对成都东部新区第二人民医院2026年3月16日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	16
化学需氧量（mg/L）	88

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 3 月 25 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 3 月 23 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	17
化学需氧量（mg/L）	108

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 4 月 1 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 3 月 31 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	58

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年4月9日对成都东部新区第二人民医院2026年4月7日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	18
化学需氧量（mg/L）	112

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年4月16日对成都东部新区第二人民医院2026年4月14日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	14
化学需氧量（mg/L）	130

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年4月21日对成都东部新区第二人民医院2026年4月20日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	13
化学需氧量（mg/L）	94

四川国海鸿杰环保科技有限公司 检验检测专用章

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年4月29日对成都东部新区第二人民医院2026年4月27日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	58

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年5月9日对成都东部新区第二人民医院2026年5月7日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901 89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	81

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年5月13日对成都东部新区第二人民医院2026年5月12日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	13
化学需氧量（mg/L）	72

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年5月20日对成都东部新区第二人民医院2026年5月19日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	39

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年5月27日对成都东部新区第二人民医院2026年5月26日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	61

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年6月3日对成都东部新区第二人民医院2026年6月2日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	8
化学需氧量（mg/L）	49

四川国海鸿杰环保科技有限公司 检验检测专用章

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 6 月 12 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 6 月 9 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	9
化学需氧量（mg/L）	81

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年6月16日对成都东部新区第二人民医院2026年6月15日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	66

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年6月24日对成都东部新区第二人民医院2026年6月23日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	78

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年6月30日对成都东部新区第二人民医院2026年6月29日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	8
化学需氧量（mg/L）	96

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年7月8日对成都东部新区第二人民医院2026年7月7日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	6
化学需氧量（mg/L）	64

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年7月15日对成都东部新区第二人民医院2026年7月13日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	7
化学需氧量（mg/L）	72

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 7 月 21 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 7 月 20 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	5
化学需氧量（mg/L）	77

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年7月30日对成都东部新区第二人民医院2026年7月27日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	9
化学需氧量（mg/L）	85

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年8月4日对成都东部新区第二人民医院2026年8月3日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	8
化学需氧量（mg/L）	65

四川国海鸿杰环保科技有限公司 检验检测专用章

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 8 月 11 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 8 月 10 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	6
化学需氧量（mg/L）	106

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年8月20日对成都东部新区第二人民医院2026年8月18日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	11
化学需氧量（mg/L）	106

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年8月26日对成都东部新区第二人民医院2026年8月24日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4 mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4 mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	7
化学需氧量（mg/L）	88

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 9 月 3 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 9 月 1 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	10
化学需氧量（mg/L）	81

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 9 月 8 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 9 月 7 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	12
化学需氧量（mg/L）	112

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年9月15日对成都东部新区第二人民医院2026年9月14日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	5
化学需氧量（mg/L）	43

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于2026年9月24日对成都东部新区第二人民医院2026年9月22日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表2-1。

表2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	无色、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表3-1。

表3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表4-1。

表4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	6
化学需氧量（mg/L）	51

1、检测内容

我公司受成都东部新区第二人民医院委托，于 2026 年 9 月 29 日对成都东部新区第二人民医院 2026 年 9 月 28 日自行送样水质样品进行检测分析。

2、检测项目

检测项目见表 2-1。

表 2-1 水质检测项目

样品来源	检测项目	样品性状
送样	化学需氧量、悬浮物	微黄、透明

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源及所用仪器见表 3-1。

表 3-1 检测方法及方法来源

项目名称	分析方法及来源	使用仪器	仪器编号	检出限
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	COD 消解器 HCA-102	2017020	4mg/L
		COD 消解器 SCOD-102	2019019	
		50ml 酸式滴定管	/	
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89	万分之一电子天平 BSA224S-CW	2017035	4mg/L
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9140A	2017044	

4、检测结果

检测结果见表 4-1。

表 4-1 水质检测结果

检测项目	检测结果
悬浮物（mg/L）	7
化学需氧量（mg/L）	60